



Орган по сертификации материалов, изделий, работ и услуг в строительстве Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия по строительству «Институт БелНИИС»
220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 Б



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Реестре № BY/112 02.01. TP013 088.01 00489

Дата регистрации 19 октября 2021 г.
Действителен по 18 октября 2026 г.

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОСТАЛЬСТРОЙ», Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 162, район а.г. Колодищи, нежилое помещение б/н в здании АБК. Регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 690605453.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОСТАЛЬСТРОЙ», Республика Беларусь, 223050, Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 162, район а.г. Колодищи, нежилое помещение б/н в здании АБК.

Продукция Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним с защитно-декоративным полимерным покрытием ПЭ или без него, изготавливаемые по СТБ 1527-2005.
Серийное производство

код ОКП РБ – 24.33.20

код ТН ВЭД ЕАЭС – 7308 90

соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ 1527-2005 «Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним. Технические условия», п.п. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7, 5.1.

Сертификат соответствия выдан на основании:

- отчет об анализе состояния производства от 29.07.2021;
- протокола испытаний № 440/1-6 от 23.08.2021, выданного Испытательным центром «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС», аттестат аккредитации № BY/112 1.0290;
- протоколов испытаний №№13(5)-431/21, 13(5)-432/21, 13(5)-433/21 от 30.09.2021, выданных Центром испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ», аттестат аккредитации № BY/112 1.0494.

Дополнительная информация Изделия с полимерным покрытием ПЭ относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (Метод 2), индекс распространения пламени 0 по ГОСТ 12.1.044-89 классифицируется как материал, не распространяющий пламя по поверхности, теплота сгорания 0,8 МДж/м² по СТБ EN ISO 1716-2017.

Начальник
сертификационного центра

Эксперт-аудитор

А.В. Милошевский

Е.Н. Грекова

№ 0280348